ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

300041, г. Тула, пр-кт Ленина, д. 40, тел.: (4872) 36-26-35, (4872) 36-26-55
E-mail:priok@gosnadzor.ru, http://www.priok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 06-11-240/18П

Тульская область, Каменский район,
д. Кондауровка, д. 28
(место составления предписания)

16.10.2018
(дата составления предписания)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Долголесковская основная школа»
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Ахромеева Н.И.
(фамилия и инициалы руководителя)

Мною, государственным инспектором межрегионального отдела государственного энергетического надзора Приокского управления Ростехнадзора Курьяновым С.В.
(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)
в процессе проведенной плановой выездной проверки в отношении МКОУ «Долголесковская ОШ», согласно распоряжения от 17 сентября 2018 г. № 1-1394-р
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области (электроэнергетики, энергосбережения и энергетической эффективности).
В присутствии директора МКОУ «Долголесковская ОШ» Ахромеевой Натальи Ивановны, Выписка из приказа № 86-а от 31.08.1999, действующего на основании Устава.
(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

№ п.п.	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1.	В организации отсутствует - потребитель электрической энергии, владеющей действующими электроустановками напряжением до 220 кВ включительно (далее – Потребитель):	п. 1.2.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003;	Устранить нарушение	16.01.2019

	1.1. энергослужба, укомплектованная электротехническим персоналом; 1.2. договор на эксплуатацию электроустановок со специализированной организацией.	зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003		
2.	Организацией не обеспечено проведение технического обслуживания оборудования.	п. 1.2.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Устранить нарушение	16.01.2019
3.	В организации, не занимающейся производственной деятельностью, но имеющей электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, отсутствует оформленное заявление-обязательство.	п. 1.2.4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Устранить нарушение	16.01.2019
4.	В организации отсутствует: 4.1. перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала, при выполнении работ которым может возникнуть опасность поражения электрическим током; 4.2. распоряжение о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности.	п. 1.4.4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Устранить нарушение	16.01.2019
5.	В организации не обеспечено наличие на рабочих местах по обслуживанию (технологическому управлению эксплуатацией) электроустановок документации, так например:	п. 1.8.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6	Устранить нарушение	16.01.2019

	однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования.	от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003		
6.	Организацией не обеспечено защита от коррозии (окраска в черный цвет) открыто проложенных заземляющих проводников, так например: - котельная.	п. 2.7.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Устранить нарушение	16.01.2019
7.	В организации не проводятся осмотры заземляющих устройств: 7.1. визуальные - видимой части; 7.2. с выборочным вскрытием.	п. 2.7.8., приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Устранить нарушение	16.01.2019
8.	Организацией не обеспечено наличие заполненных паспортов заземляющих устройств.	п. 2.7.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Устранить нарушение	16.01.2019
9.	В организации не проводится проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках.	п. 2.7.16. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Устранить нарушение	16.01.2019
10.	В организации не обеспечено наличие однолинейных схем освещения на щитах и сборках сети, так например: - щит освещения.	п. 2.12.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	Устранить нарушение	16.01.2019

		Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003		
11.	В организации не обеспечено оформление работ в действующих электроустановках: - перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, утвержденным работодателем.	п.п. 4.1, 4.2, приложение 7 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013 г. № 30593	Устранить нарушение	16.01.2019

На основании статьи 29.1 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, юридическому лицу МКОУ «Долголесковская ОШ», Тульская область, Каменский район, д. Кондауровка, д. 28

(фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуального предпринимателя (фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока направлять уведомление об исполнении пунктов предписания лицу, государственному инспектору межрегионального отдела государственного энергетического надзора Приокского управления Ростехнадзора с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений, по адресу: Тульская область, Ефремовский район, г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 13, по факсу: (48741) 6-67-28 или по электронной почте: **efremovgruppa@yandex.ru**.

Предписание выдал:

Курьянов Сергей Владимирович, государственный инспектор

(Ф.И.О., должность)

Приокское управление Ростехнадзора Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР № 06/13

_____ (подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Директор МКОУ «Долголесковская ОШ» Ахромеева Наталья Ивановна, Выписка из приказа № 86-а от 31.08.1999, действующий на основании Устава.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

16 октября 2018 г. _____

(подпись)