ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт Ленина, д. 40, г. Тула, 300041, тел. (4872) 36-26-35, E-mail: tula@priok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ №81-ГН

Тульская область, Каменский район, д.Кондауровка, д.28 — 20.09.2019г.
(место составления предписания) — (дата составления предписания)

МКОУ«Долголесковская ОШ»

На основании: № 1-1477-р от 04.09.2019г. заместителя Руководителя Приокского Управления Ростехнадзора Бирюкова А.В. при проведении плановой выездной проверки МКОУ«Долголесковская ОШ» в период с 16.09.2019г. государственным инспектором Кирпа Е.Ю. межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

№№ п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует акт разграничения эксплуатационной ответственности и имущественной принадлежности газопроводов между МКОУ «Долголесковская ОШ» и АО «ГГРП Тула» в г. Ефремове по Тульской области.	Пункт 12 раздел II Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	устранить	30.12.2019
2.	Отсутствует акт приемки газопровода к газоиспользующему оборудованию у владельца МКОУ «Долголесковская ОШ».	Пункт ж) статья 12 раздел II Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	устранить	30.12.2019
3.	У владельца МКОУ «Долголесковская ОШ» отсутствует проектная документация на строительство сети газопотребления.	Пункт а) статья 12 раздел II Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	устранить	30.12.2019
4.	Не обеспечен мониторинг и устранение неисправностей, а именно: у владельца отсутствуют	Пункт 70 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв.	устранить	30.12.2019

	сведения об исправности электроизолирующего соединения в месте выхода наружного подземного газопровода у школы.	Постановлением Правительства № 870 от 29.10.10 г.		
5	Не обеспечена безопасная эксплуатация сети газопотребления, а именно: в тепловом пункте школы отсутствует жалюзийная решетка, что не соответствует требованиям проектной документации № 0519.101/9-79	Пункт 14 раздел III «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.2010 г. Нарушение требований проектной документации 0519.101/9-79	устранить	30.12.2019
6	Не обеспечена безопасная эксплуатация сети газопотребления, выразившаяся в наличии мусора в вентиляционном канале помещения теплового пункта школы.	Пункт 14 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	устранить	30.10.2019
7	Не обеспечен мониторинг и устранение повреждений окраски, а именно: частично отсутствует изоляционное покрытие (окраска) вводного газопровода.	Пункт 70 раздел VI Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	устранить	30.12.2019
8	На момент проверки в тепловом пункте школы не установлен сигнализатор СЗБО-1в соответствии с требованиями проектной документации	Пункт 77 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870; статья 4.6. ГОСТ Р 54961-2012	устранить	30.10.2019
9	Нарушены обязательные требования технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», а именно: не представлен документ, подтверждающий проведение поверки сигнализатора загазованности СЗБО-1	пункт 71 раздел VI «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержден постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870)	устранить	30.12.2019
10	У владельца отсутствуют сведения о проведении технического приборного обследования подземного газопровода протяженностью 0,3415 км.	Пункт 69 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870	устранить	30.12.2019
11	Не обеспечивается охрана зона вводного газопровода теплового пункта школы(имеется древесно-кустарниковая растительность)	Пункт 14 раздел III, 18 раздел IV Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870. Правила охраны газораспределительных сетей п.7а), 26.	устранить	30.12.2019

На основании статьи 16 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ, статьи 21

пункта 2, Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, руководителю (представителю) юридического лица директору Ахромеевой Наталье Ивановне МКОУ «Долголесковская ОШ», расположенного по адресу: Тульская область, Каменский район, д.Кондауровка, д.28 **предписывается:**

- устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и после истечения каждого срока направить лицу, ответственному за проведение проверки в Межрегиональный отдел по котлонадзору и газовому надзору Приокского Управления Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания.

Предписание выдал:

Кирпа Е.Ю.
(ФИО)

(подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Ахромеева Наталья Ивановна– директор МКОУ «Долголесковская ОШ» (выписка из приказа №86-а от 31.08.1999г., действует на основании Устава, утвержденного приказом отдела образования администрации МО Каменский район №140 от 12.12.2014г.)

20.09.2019 г. _____ (подпись)